

Abwasserreinigungsanlage Hittisau

A-6952 Hittisau, , Tel.: 05513/207911 Fax: 05513/207912

Hittisau, am 05.03.2008

Bekanntmachung von Emissionsdaten

gemäß § 13 ABS. 1 Umweltinformationsgesetz - UIG (BGBl. 495/1993)

Aufgrund der Eigenuntersuchungen der ARA Hittisau werden folgende Emissionsdaten für den Monat Februar 2008 bekanntgegeben:

	kg/Monat	niedrigster Wert mg/l	höchster Wert mg/l	Grenzwert in mg/l
BSB₅ (Biochemischer Sauerstoffbedarf)	111	3	4	15
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)	722	21	28,6	60
GP (Gesamtphosphor)	16	0,49	0,67	1
NH₄-N (Ammonium - Stickstoff)	5	0,10	0,30	5

Der Wasserrechtsbescheid wurde im Februar 2008 eingehalten.

Datum, Unterschrift

