

Abwasserreinigungsanlage Hittisau

A-6952 Hittisau, , Tel.: 05513/207911 Fax: 05513/207912

Hittisau, am 07.04.2008

Bekanntmachung von Emissionsdaten

gemäß § 13 ABS. 1 Umweltinformationsgesetz - UIG (BGBl. 495/1993)

Aufgrund der Eigenuntersuchungen der ARA Hittisau werden folgende Emissionsdaten für den Monat März2008 bekanntgegeben:

	kg/Monat	niedrigster Wert mg/l	höchster Wert mg/l	Grenzwert in mg/l
BSB ₅ (Biochemischer Sauerstoffbedarf)	156	3	4	15
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)	824	17	28	60
GP (Gesamtphosphor)	23	0,44	0,63	1
NH ₄ -N (Ammonium - Stickstoff)	7	0,10	0,50	5

Der Wasserrechtsbescheid wurde im März 2008 eingehalten.

Datum, Unterschrift

